

SALUS KL06

OVLÁDACÍ SVORKOVNICE 24V

Určená pro systém podlahového topení, ovládaného termoelektř. pohony

Ovládací svorkovnice KL06 slouží k ovládání termoelektřických pohonů typu NC (normálně uzavřený) s dvupolohovou regulací (uzavřený nebo otevřený). Ke svorkovnici KL06 můžeme připojit až 6 regulátorů teploty a až 24 pohonů. Každý z regulátorů může pomocí svorkovnice ovládat maximálně 4 pohony. S použitím svorkovnice KL06 můžeme udržovat teplotu v nezávislých místnostech nebo topných prostorech což je základem komfortu a úspor. Modul ovládání čerpadla PL06 ve spojení s ústřední svorkovnicí podlahového topení KL06 slouží k efektivnímu ovládání čerpadla zařazeného do systému rozdělovače. Standardně svorkovnice není vybavená modulem, ale jeho použití se doporučuje. Díky modulu čerpadlo pracuje efektivně.



MONTÁŽ

Svorkovnici KL06 je nutno montovat ve skříňce rozdělovačů, případně pokud to nelze pak vedle ní. Svorkovnici KL06 lze montovat výhradně v suchých a uzavřených místnostech. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 95 %. Ústřední svorkovnici podlahového topení KL06 je nutno instalovat a obsluhovat podle následujícího montážního návodu. **Instalace a opravy musí provádět kvalifikovaní elektrikáři nebo příslušně přeškolené osoby. Instalaci je nutno provádět vždy ve stavu bez napětí a je nutno se řídit dle bezpečnostních předpisů.**

Poznámka:


Před otevřením ústřední svorkovnice podlahového topení KL06 je nutno ji odpojit od napájecí sítě.

Zařízení je zakázáno montovat v místech, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou nebo nečistotami ze znečištěného vzduchu.

ÚDRŽBA



Zařízení je povoleno čistit pouze suchým a jemným hadříkem. Je zakázáno používat k tomu účelu rozpouštědla nebo jiné čisticí prostředky!

PŘIPOJENÍ



Odšroubujte průhledný čelní kryt svorkovnice a desku relé od černého pláště. Místa s vruty jsou označena šipkami na vedlejším obrázku.


Konce vodičů regulátorů a pohonů, které budou připojené je nutno připravit podle následujícího obrázku.




Následně k zadní části svorkovnice (černý plášť) připojte instalační vodiče napětí 24V, pohonů, regulátorů a modulu PL07. Činnost je nutno provést podle obrázku uvedeného vedle. Vodiče je nutno upevnit podle konečného připojení - viz schéma zapojení v další části návodu.

Připojení regulátorů teploty k danému prostoru.
Vodič modulu.

Dalším krokem po připevnění vodičů je umístění pojistné desky podle obrázku.



Desku relé je nutno použít ovládacího




namontovat a přišroubovat ji k černému plášti 4 šrouby, v případě modulu PL06, 6 šrouby – jsou zobrazeny šipkami na vedlejším obrázku.

Dalším krokem je vložení vodičů do příslušných otvorů podle **schémat zapojení**, které se nachází v další části návodu. Je uvedeno několik variant zapojení v závislosti na potřebách a použitých součástech, kde je potřeba většího nebo menšího množství vodičů. Vlastní vložení vodiče do otvoru probíhá velmi jednoduchým způsobem metodou „plug-in“ s použitím malé černé vložky (je ve standardní výbavě svorkovnice). Vodiče zatlačujeme do příslušných otvorů. Vytažení vodiče se provádí vložení malého šroubováku do otvoru, který se nachází pod nebo nad otvorem, ve kterém je vodič a zatažením za vodič.

Poznámka: Ujistěte se, jestli ke všem součástkám byly správně připojené kabely.


Následně je nutno upevnit průhlednou krytku a přišroubovat ji k plášti 4 šrouby označenými šipkami.



Po připojení napětí bude svítit dioda zeleně a signalizovat, že k svorkovnici je připojené napětí 24V – dioda označena číslem 1.

Jestli je v daném okamžiku aktivní funkce NSB (Night Set Back – podrobný popis níže) - svítí dioda označena číslem 2.

Diody označené číslem 3 budou svítit červeně v okamžiku, kdy je předáván signál z regulátoru do daného prostoru, že pohon má být otevřen.



POZNÁMKA: Za škody vzniklé v důsledku nedodržování tohoto návodu k obsluze není výrobce nijak odpovědný.
Použití v rozporu s určením je zakázáno.

TECHNICKÁ DATA KL06 24V

Provozní napětí	24V / AC
Přepínání - Napětí proudu	24V DC / 230 AC,2A
Rozměry (mm) v x š x d	300 x 85 x 62
Materiál	PC241R
Hmotnost	210g
Krytí	II
Okolní teplota	0°C až 50°C
Skladovací teplota	-25°C až 60°C
Max. vlhkost	max. 95%
Požadavky na vodiče:	
Tvrďý vodič	0,5-1,5 mm ²
Pružný vodič	1,0-1,5 mm ²

Popis systémů použitých v regulátorech série ERT, které garantují nejefektivnější ovládání podlahového topení.

PWM - Z důvodu velké setrvačnosti podlahového topení použití systému PWM nám v regulátorech série ERT zaručuje přesné udržování konstantní teploty v místnosti. Systém PWM kontroluje délku doby provozu a četnost otevření a uzavření použitých pohonů ve vztahu k nárůstu teploty v místnosti. Efektem tohoto je dodatečná úspora, komfort a nedochází k přehřátí místnosti.


VP - Je systémem, který chrání a prodlužuje životnost pohonů. Jednou týdně otevírá a zavírá pohon, dokonce i jestli systém v daném okamžiku nepracuje (období mimo topné sezóny).

NSB - Funkce snižování teploty NSB (Night Set Back)

Systém umožňuje přizpůsobení teploty v závislosti na denní době, což zaručuje efektivní řízení topného systému. Funkce snižování teploty umožňuje její omezení o 4°C, bez nutnosti regulace termostatu, dokonce i při použití neprogramovatelných termostatů. Funkce NSB v regulátorech je aktivována vnějším signálem vysílaným svorkovnicí KL06. Signál je do svorkovnice přiveden pomocí týdenního regulátoru od ERT50. Tento regulátor musí být připojen k poli označenému číslem 1. Všechny regulátory musí být připojeny pomocí 4-vodičového kabelu podle schématu číslo 1. Jestli nepřipojíme pole označená hodinami, pak funkce NSB nebude aktivní, avšak ostatní funkce regulátoru budou fungovat správně - PWM, VP.


SCHÉMATA PŘIPOJENÍ

Schéma 1 – 4-vodičový kabel - plná funkčnost systému




Každá sekce připojení k 4 pohonům

Schéma 2 – 3-vodičový kabel - bez funkce NSB



Každá sekce připojení k 4 pohonům

Schéma 3 – 2-vodičový kabel - příklady zapojení jiných typů termostatů řady Salus bez systémů PWM, VP, NSB. Pouze v případě připojení modelu ze série S-line (modely ST320;ST620) máme možnost použití systému PWM – podrobnosti v návodu k obsluze u modelů S-line.



Každá sekce připojení k 4 pohonům

ZÁRUKA - PODMÍNKY

1. Výrobce poskytuje záruku na bezchybnou činnost výrobku v období 24 měsíců od data nákupu, potvrzeného razítkem, podpisem prodejce a nákupní stvrzenkou.
2. V záruční době zajišťuje uživateli bezplatnou výměnu zařízení za nové (stejný typ/model) nebo odstranění závad vzniklých v důsledku výrobních vad.
3. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku - chemických a mechanických poškození, poškození z viny uživatele, nesprávné montáže, provedené v rozporu s montážním návodem, používání zařízení v rozporu s určením.
4. Kupující ztrácí oprávnění z titulu záruky v případě - poškození vzniklých z viny uživatele způsobujících stálé zhoršení kvality zařízení, nesprávné používání, servisních zásahů neoprávněných osob.

Seznámil(a) jsem se a souhlasím s podmínkami.

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Distributor pro ČR a SR:

Thermo-control CZ s.r.o.
Sychrov 2
621 00 Brno
Tel.: +420 549 215 938
obchod@thermo-control.cz
www.thermo-control.cz